



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

пр-кт Ленина, д. 40, Тула, 300041;
тел: (4872) 36-26-35; факс: (4872) 36-26-55;
E-mail: priok@gosnadzor.ru
<http://www.priok.gosnadzor.ru>
ОКПО 61840748, ОГРН 10907154013461
ИНН/КПП 7107516785/710701001

Директору
Общества с ограниченной
ответственностью «ДЕКА-
МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС»
(ООО «ДЕКА-МС»)
В.А. Волкову

390046, Рязанская область,
г. Рязань, Старообрядческий проезд,
1.
тел: +7 (4912) 25-05-57

От 14.07.2017 № 1-13-6/13049

На № _____ от _____

О регистрации электротехнической
лаборатории

В соответствии с требованием пункта 39.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 г. № 328н, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 30593 от 12.12.2013 г., электротехническая лаборатория.

С переносным комплектом приборов

ООО «ДЕКА-МС»

ИНН 6230054555

зарегистрирована в Приокском управлении Ростехнадзора за № А03-17-0300 от 12.07.2017 г. для производства измерений (испытаний) в электроустановках напряжением до 1000 В.

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний
[в соответствии с приложением к настоящему письму] – на 1 листе.



Заместитель регистрации

12.07.2020 г.

В.Н. Демичев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму № 1-136/13049 от 14.07.2017
(без письма недействительно)

Перечень разрешенных измерений и (или) испытаний:

1. Измерение сопротивления изоляции обесточенных электрических цепей.
2. Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение сопротивления петли "фаза-нуль".
5. Измерение параметров УЗО.

(всего пять видов)

Заместитель руководителя
Приокского управления
Ростехнадзора



В.Н. Демичев